

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ

Подставка пожарная сварная соответствует
техническим требованиям
ТУ 4923-001-00218182-2004

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с
момента начала эксплуатации, но не более 18
месяцев со дня отгрузки в адрес потребителя, при
соблюдении условий транспортирования, хранения,
монтажа и эксплуатации.

Дата выпуска 9.04.2015г.



Общество с Ограниченной Ответственностью
«КРУПИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

ЧАСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ
ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ

ПОДСТАВКА ПОЖАРНАЯ
СВАРНАЯ
ТУ 4923-001-00218182-2004

ПАСПОРТ


НАЗНАЧЕНИЕ

Подставка пожарная сварная предназначена для
трубопроводов с рабочим давлением воды до 1,0
МПа (10 кг/см²) для установки пожарных
гидрантов.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Испытано гидравлическим давлением
P_y = 1,5 МПа

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ



| Наружный диаметр трубы DN | Высота общая H | Диаметр фланца D | Высота Фланца h | Масса, не более, кг |
|---------------------------|----------------|------------------|-----------------|---------------------|
| | | | | |
| 219 | 330 | 330 | 22 | 20,0 |